



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
 УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
 624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 18/1/6
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8"

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 18 от "12" февраля 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. "26" февраля 2018 г. по 15 ч. 00 мин. "20" февраля 2018 г. проведена проверка заместителем начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

подполковником внутренней службы Ярославцевым Андреем Александровичем территории, зданий и помещений МБДОУ "Детский сад № 8", расположенных по адресу: г. Краснотурьинск,

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

ул. Микова, 20.

совместно с заведующим МБДОУ "Детский сад № 8" Каньгиной Викторией Евгеньевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1	Пол на путях эвакуации (вестибюль 1-го этажа), подготовительной и старшей групп, музыкального зала покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум)	п.п.6, 7 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. п.7 - В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия	01.03.2019	

Вашин

		полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2). п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе).		
2	Отделка стен музыкального зала выполнена деревянной рейкой и обоями, а так же отделка стен на путях эвакуации из музыкального зала выполнена обоями, показатели пожарной опасности которых выше чем класс КМ1 ();	п.п.6, 8 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.8 - Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1). п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009.	01.03.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск,

ГО Карпинск, Волчанского ГО Ярославцев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)



(Handwritten signature)
(подпись)

"20" 03 2018 г

(Handwritten signature)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 8"

Каньгина В.Е.

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

"20" "03" 2018"

«Телефон доверия» отдела НДиПР ГО Красноуральск, ГО Карпинск, Волчанского ГО – 8(34384)4-39-45
«Телефон доверия» УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской -8(343)228-53-84
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Свердловской -8(343)262-99-99
«Телефон доверия» СРЦ МЧС России - 8(391)298-55-47
«Телефон доверия» МЧС России -8(499)216-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575785

Владелец Каньгина Виктория Евгеньевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022